

SP/24/19

Łódź, 12 czerwca 2019 r.

**Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa**

Szanowna Pani Minister,

W związku ze skierowaniem do uzgodnień projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (wersja z dnia 3 czerwca 2019 roku) Stowarzyszenie Papierników Polskich przedstawia stanowisko branży papierniczej odnośnie zawartych w projekcie wymagań oraz propozycje zmian.

Branża papiernicza wykorzystuje znaczne ilości odpadów papieru i tektury, chroniąc tym samym lasy. Odpady papieru i tektury są dla przemysłu papierniczego cennym surowcem, z tego też względu w zakładach je przetwarzających zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają na celu także zapobieganie występowaniu pożarów.

Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej są usankcjonowane w „Instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego”. Pracownicy podlegają okresowym szkoleniom. Zakłady, wspólnie w właściwych komendach Państwowej Straży Pożarnej, organizują ćwiczenia sprawdzające skuteczność zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Branża papiernicza jest zainteresowana jednoznacznymi i racjonalnymi przepisami, które umożliwią osiągnięcie należytego stanu ochrony przeciwpożarowej, dotyczącego wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym w szczególności zajmujących się gospodarowaniem odpadami.

Zakłady papiernicze, szczególnie przetwarzające odpady papieru i tektury, magazynują znaczne ilości tych odpadów (zwykle zapas magazynowy stanowi równowartość 30-dniowego zapotrzebowania na te surowce). Zakłady mają więc zorganizowaną bazę magazynową, na warunkach uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Miejsca magazynowania odpadów papieru i tektury (które, podobnie jak w większości zakładów papierniczych w Europie, są wyznaczone „na otwartej przestrzeni”) są podzielone na „strefy pożarowe”, w których wyznaczone są „sekcje (sektory) magazynowe”. Jak zaznaczono powyżej, powierzchnie zarówno „stref pożarowych” jak i „sekcji (sektorów) magazynowych” zostały uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie analizy dotychczasowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określonych m. in. w „Instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego” i ich porównania z zapisami projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (wersja z dnia 3 czerwca 2019 roku, skierowana do uzgodnień) **stwierdzamy, że spełnienie wymagań określonych w wymienionym projekcie rozporządzenia przez zakłady branży papierniczej wiązać się będzie z koniecznością poniesienia nieuzasadnionych kosztów, wynikających z konieczności zmniejszenia powierzchni istniejących aktualnie „stref pożarowych” oraz „sekcji magazynowych”.**

Projekt rozporządzenia zakłada:

1. w § 6 ust. 5, że „Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, znajdującymi się poza budynkiem, nie może przekraczać:
 - 1) 1000 m² - w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon,
 - 2) 3000 m² - w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1” (m. in. „selektywnie zebranych odpadów papieru i tektury”, wymienionych w § 5 jako jeden z rodzajów odpadów palnych).
2. w § 7 ust. 1, że „Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m², zaś w § 5, że „wymiar sekcji magazynowej mierzony w głąb od miejsca jej załadunku (rozpiętość) nie powinna przekraczać:
 - 1) 20 m - w przypadku dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków,
 - 2) 10 m - w pozostałych przypadkach”.

Mając na względzie to, że realizacja obowiązku dostosowania powierzchni „stref pożarowych” oraz „sekcji magazynowych” do wymagań prawnych wymagać będzie poniesienia znacznych kosztów (które obejmą także przebudowę sieci wodociągowej zasilającej stałe urządzenia gaśnicze) oraz to, że w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (tekst jednolity - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422)) powierzchnia „stref pożarowych” jest uzależniona zarówno rodzaju obiektu, jak i gęstości obciążenia ogniowego oraz zastosowanych stałych urządzeń gaśniczych, proponujemy poniższe zmiany w § 6 i § 7 projektu rozporządzenia:

w § 6:

- 1) *ust. 5 otrzymuje brzmienie*

5. *Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, znajdującymi się poza budynkiem, nie może przekraczać:*

- 1) 1000 m² - w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon,
- 2) 5000 m² - w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1”.

- 2) *Dodaje się ust. 5a w brzmieniu:*

5a. *Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o których mowa w ust. 5 o 100 % pod warunkiem ich ochrony stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.*

w § 7:

1) *ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

1. *Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 800 m².*

2) *ust. 5 otrzymuje brzmienie:*

5. *Wymiar sekcji magazynowej mierzony w głąb od miejsca jej załadunku (rozpiętość) nie powinna przekraczać:*

- 1) *25 m – w przypadku dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;*
- 2) *15 m – w pozostałych przypadkach.*


W opinii Stowarzyszenia, w praktyce problemem będzie krótki czas do rozpoczęcia obowiązywania przepisów dotyczących przechowywania odpadów poza budynkami określony w § 32 ust. 1. Z uwagi na fakt, iż po planowanym wejściu w życie rozporządzenia nie pozostaje wiele czasu przed okresem zimowym, istnieje realne ryzyko braku możliwości wykonania w terminie wielu prac, w szczególności budowlanych (np. oddzielenia przeciwpożarowe poza budynkami). W związku z powyższym, apelujemy o zmianę wspomnianego terminu z 22 lutego na 22 sierpnia 2020 r.

Ponadto proponujemy zmianę w § 9 ust.1 1) w brzmieniu wysokość składowania odpadów w stosach powinna wynosić co najmniej 6 metrów. Wprowadzenie ograniczenia do 4 m spowoduje w wielu przypadkach konieczność znaczącego zwiększenia powierzchni składowiska.

Wnioskujemy również aby w § 14 ust. 1 1) dopuścić utworzenie 10 sekcji, w których ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu mniejszej niż 60°C nie przekracza 10 m³.

W przypadku wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,



Dr inż. Katarzyna Godlewska
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie Papierników Polskich