


Warszawa, 18 czerwca 2019 r.
KL/225/110/1175/DG/2019

Pani
Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowna Pani Minister,

W odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-88/2018/DW, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, w nawiązaniu do pisma KL/223/108/1175/DG/2019, w załączeniu przesyłam uzupełnione stanowisko do ww. projektu.

Z poważaniem,



Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Załącznik:

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.



Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Uwagi do §5

Proponujemy dodać w §5 projektu rozporządzenia, w którym definiuje się odpady palne, dodatkowy pkt 7 obejmujący „*odpady palnych materiałów budowlanych*”. W naszej ocenie należy dodatkowo wyszczególnić palne materiały budowlane, jako kategorię odpadów palnych. Należy podkreślić, że przy segregacji odpadów nie można niektórych kategorii odpadów budowlanych (np. polistyren spieniony, pianki poliuretanowe), wrzucać do kontenerów z tworzywami sztucznymi.

Uwagi do §6

Proponujemy dokonać zmian w §6 w ust. 3, poprzez wskazanie, że w przypadku budynków ZL ścianę zewnętrzną budynku, na fragmencie powiększonym o 1 m w każdym kierunku od wymiarów składowiska, należy wykonać jako ścianę oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120. Alternatywnym rozwiązaniem jest uszczegółowienie przepisu, który miałby dotyczyć tylko budynków PM, poprzez przyjęcie, że *w ramach strefy pożarowej budynku PM mogą być składowane stałe odpady palne przy jego ścianie zewnętrznej [...]*.

Proponujemy zwiększenie powierzchni strefy pożarowej z odpadami stałymi, znajdującej się poza budynkiem. Limit powinien być ustalany indywidualnie na podstawie operatu p.poż zatwierdzonego przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Uwagi do §7

Proponujemy usunięcie zapisu o magazynowaniu odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi w sekcjach magazynowych lub znaczne zwiększenie powierzchni sekcji magazynowych powyżej 400 m². Proponujemy, aby decyzję o warunkach składowania podejmował właściwy miejscowo komendant powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przedstawionego operatu przeciwpożarowego.

Ograniczenie sekcji magazynowych do 400 m² spowoduje znaczne obniżenie możliwości magazynowania w istniejących instalacjach zajmujących się recyklingiem odpadów. Wpłyne to znacząco na zachowanie płynności produkcji i rentowość zakładów zajmujących się recyklingiem odpadów.

Uwagi do §8

Proponujemy nadać następujące brzmienie §8 ust. 4: „Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, powinna zapewnić ochronę budynku przez rozprzestrzenianiem się ognia na skutek promieniowania ciepłego emitowanego przez pożar



LEWIATAN

w strefie pożarowej z odpadami i odwrotnie **oraz być wykonana z materiałów niepalnych.**". Przepis ten powinien być spójny z § 232 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690).

Uwagi do §9

Proponujemy nadać następujące brzmienie „§9. *Maksymalna wysokość składowania stałych odpadów palnych nie może przekraczać 6 m*

W przypadku odpadów przechowywanych w stosach, surowiec–odpad w postaci bel składowany jest w większości przypadków w sposób: 3 bele + 3 bele w górę, co wynika z ograniczeń transportowych. Powyższe powinno być dostatecznym uzasadnieniem, aby maksymalna wysokość składowania stałych odpadów palnych nie mogła przekroczyć 6 m.

Konfederacja Lewiatan, KL/225/110/1175/DG/2019

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

